

Rzeszów, 08.12.2017 r.

**PYTANIE OTRZYMANE OD OFERENTA:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do pytań dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/1.4/RB dotyczące robót budowlanych w postaci „Wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych i RTV, instalacji sanitarnych wewnętrznych - instalacji wod-kan, instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową oraz instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody zimnej” w Budynku hali produkcyjnej z częścią biurową oraz budynkiem magazynowym w miejscowości Rogoźnica.

Pytanie 1: Czy klapy przeciwpożarowe w instalacji wentylacji mają zostać wyposażone w siłowniki elektryczne? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów i rodzajów siłowników.

Pytanie 2: Proszę o podanie sprężu wentylatora kanałowego o wydajności 150 m<sup>3</sup>/h.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Ad. Pytanie nr 1: Klapy mają być bez siłowników elektrycznych.

Ad. Pytanie nr 2: Spręż wentylatora wynosi 100 Pa.

Z poważaniem

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich  
LENIAR Spółka Jawna